



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ЮР.ЭО.ПР095.Н.00201

(номер сертификата соответствия)

022897

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

ООО "Рус Интерра". Российская Федерация, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3А, офис 201, тел./факс: +7 (423) 265-27-97, 261-49-00, e-mail: rus\_interra@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождения  
изготовителя продукции)

"TORAY ACE.Co.,Ltd". Адрес: 103-0011, Tokyo city, Chuou region, Nihonbashi odenmatyuu 12-2, Япония, тел.: 03-3669-7526, факс: 03-3669-7527, http://www.toray-ace.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение  
органа по сертификации, выдавшего  
сертификат соответствия)

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.095 от 14.12.2017 г., 143913, Московская область, г. Балашиха, м-н им. Ю.А. Гагарина, дом 6, пом 1, тел./факс: +7 (495) 585-58-18, ОГРН 1035000025334.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

**Фиброцементные панели "TORAY"**

код ОКПД2

----

код ТН ВЭД России

**6811 82 000 0**

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" Метод 1

Фиброцементные панели "TORAY" относятся к негорючим (НГ) строительным материалам

### Серийный выпуск.

Отчет об испытаниях №0449/ДС от 27.04.2017 г. Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» (НИЛ ПВБ), Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ.RU.ИЛ.ПР.036/3 до 17.12.2017 г.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные  
заявителем в орган по сертификации в  
качестве доказательств соответствия  
продукции)

Паспорт безопасности материала, каталог продукции

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 14.06.2019 г. по 14.06.2020 г.



Руководитель  
(заместитель руководителя органа  
по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

**А. Дайлов**

**Д. Ежов**

Сертификат внесен в реестр НСОПБ <http://www.nso.pb.ru/reestrprod.php>